



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJJSJB-2025-008

煤矿用局部通风机 安全检验报告

受检单位: 府谷县大昌汗乡张三沟煤矿(普通合伙)

设备名称: 矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机

设备型号: FBDN₀7.1/2×30


检验类别: 委托检验


检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司(公章)



煤矿用局部通风机安全检验报告

设备名称	矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机	设备型号	FBDNo7.1/2×30
生产厂家	山西省安瑞风机电气股份有限公司	检验类别	委托检验
委托单位	府谷县大昌汗乡张三沟煤矿(普通合伙)	委托单位地址	榆林市府谷县大昌汗乡母花也村
受检单位	府谷县大昌汗乡张三沟煤矿(普通合伙)	受检单位地址	榆林市府谷县大昌汗乡母花也村
设备编号	1#、2#	出厂编号	1#: J2017J137 2#: J2017J138
出厂日期	2017年6月	设备状态	运转正常
检验日期	2025年5月21日	下次检验日期	2026年5月20日前 (技术改造除外)
检验地点	4 ² 煤主运下山	检验人员	王松柏 周洋
检验项目	1. 安全证件审查 2. 外观质量 3. 安全结构及措施 4. 电机绕组冷态绝缘电阻 5. 机械运行试验 6. 通风机叶轮间隙 7. 通风机流量 8. 风机全压 9. 风机全压效率 10. 风机轴功率 11. 振动速度有效值 12. 互相备用及自动切换 13. 噪声		
检验依据	MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》		
检验结论	<p>依据 MT/T 222-2019《煤矿用局部通风机技术条件》，对 1#、2#局部通风机进行了安全性能检验，所检项目合格。</p> <div style="text-align: right;">  (检测检验专用章) 签发日期: 2025年5月27日 </div>		
备注	<p>配套电动机型号: / 额定功率: 2×30kW</p> <p>额定电压: 660/1140V 额定转速: 2900r/min</p> <p>额定电流: 33.7/48.9A 频率: 50Hz</p> <p>检验条件: 局扇单级 50Hz 运转, 单工况测试 (供风地点: 二水平主运下山)</p>		

批准: 
日期: 2025.5.27

审核: 
日期: 2025.5.27

主检: 
日期: 2025.5.26