



252701000023
有效期至2031年03月26日

报告编号: R-AJPTJB-2025-012

(无损检测) 渗透检测 检验报告

受检单位:	神木市店塔镇老张沟煤矿
设备名称:	矿用抽出式轴流通风机
设备型号:	FBCZN021
检验类别:	委托检验

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



(无损检测) 渗透检测检验报告

委托单位	神木市店塔镇老张沟煤矿	委托单位地址	神木市店塔镇马家梁村
受检单位	神木市店塔镇老张沟煤矿	受检单位地址	神木市店塔镇马家梁村
检验类别	委托检验	检验时间	2025 年 9 月 6 日
设备名称	矿用抽出式轴流通风机	设备型号	FBCZNO21
工件名称	2#主通风机叶片	工件数量	见附件 1
工件材料	铸造铝	工件状况	完好
检测方法	II-C-d	检测灵敏度	C 级
检测部位	叶片根部 200mm 范围	检测比例	100%
检测时机	表面清理后	观察条件	光照度: 1154 lx
试块类型	B3 型试块	渗透时间	10 min
干燥时间	10 min	显像时间	10 min
检验依据	NB/T47013.1-2015《承压设备无损检测 第 1 部分:通用要求》 NB/T47013.5-2015《承压设备无损检测 第 5 部分:渗透检测》	合格评定级别	I 级
检验结论	<p>依据 NB/T47013.1-2015、NB/T47013.5-2015, 对 2#主通风机叶片进行了探伤检验, 在探测区域内未发现超标缺陷, 综合判定: 合格。</p> <div style="text-align: right;">  <p>检测检验专用章 签发日期: 2025 年 9 月 9 日</p> </div>		
备注	<p>1、检测部位及缺陷位置详见附件 1、附件 2; 2、报告有效期 1 年。</p>		

批准: 张强

审核: 周月

主检: 苏华

时间: 2025.9.9

时间: 2025.9.9

时间: 2025.9.9