



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJPSJB-2025-006

煤矿在用主排水系统安全 检验报告

受检单位: 国电永寿煤业有限责任公司
设备名称: 煤矿用耐磨多级离心泵
设备型号: MD200-50×7P
检验类别: 委托检验



检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用主排水系统安全检验报告

设备名称		规格型号	生产厂家	出厂日期	设备编号
工作泵	煤矿用耐磨多级离心泵	MD200-50×7P	长沙佳能通用泵业有限公司	2023 年 9 月	3#
备用泵				2023 年 9 月	2#
检修泵				2023 年 9 月	1#
检验地点	中央水泵房	检验类别	委托检验	被检设备状态	
检验日期	2025 年 11 月 5 日	下次检验日期	2026 年 11 月 4 日之前 (技术改造除外)		
检验人员	王松柏 苏景				
委托单位	名称	国电永寿煤业有限责任公司			
	地址	咸阳市永寿县永平乡			
受检单位	名称	国电永寿煤业有限责任公司			
	地址	咸阳市永寿县永平乡			
检验项目	1. 一般要求 2. 文件资料 3. 系统配置与安装 4. 主排水泵 5. 接地电阻				
检验依据	《煤矿安全规程》(2022 版) MT/T1204—2023《煤矿在用产品安全检测检验规范主排水系统》				
检验结论	依据《煤矿安全规程》(2022 版)、MT/T1204—2023《煤矿在用产品安全检测检验规范主排水系统》对中央水泵房排水系统及水泵进行了安全性能检验, 综合判定合格。				
	 签发日期: 2025 年 11 月 12 日				
备注	/				

批准: 
日期: 2025.11.12

审核: 
日期: 2025.11.11

主检: 
日期: 2025.11.10