



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJKYJB-2025-009

煤矿在用空气压缩机 安全检验报告

受检单位: 神木市鑫轮矿业有限公司

设备名称: 螺杆式空气压缩机

设备型号: DHY-175A / DH175A


检验类别: 委托检验



检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用空气压缩机安全检验报告

委托单位	名称	神木市鑫轮矿业有限公司		
	地址	榆林市神木市西沟街道三道沟村		
受检单位	名称	神木市鑫轮矿业有限公司		
	地址	榆林市神木市西沟街道三道沟村		
设备名称	螺杆式空气压缩机	检验类别	委托检验	
设备型号	1#: DHY-175A 2#: DH-175A	出厂日期	1#: 2012年4月 2#: 2021年8月	
生产厂家	太原大汇实业有限公司	出厂编号	1#: 131204015 2#: 13210511	
检验地点	地面空压机房	受检设备状态	运转正常	
检验日期	2025年12月12日	下次检验日期	2026年12月11日之前 (技术改造除外)	
检验人员	苏景 王松柏			
检验项目	1. 一般要求 2. 文件资料 3. 安装 4. 外观 5. 安全保护及辅助装置 6. 承压与密封性能 7. 容积流量 8. 排气温度 9. 噪声 10. 振动烈度 11. 润滑油			
检验依据	《煤矿安全规程》(2022) MT/T 1203—2023《煤矿在用产品安全检测检验规范空气压缩机》			
检验结论	<p>依据《煤矿安全规程》(2022)、MT/T 1203—2023《煤矿在用产品安全检测检验规范空气压缩机》对该矿地面空压机房1#、2#空压机进行了安全性能检验, 所检验项目及结果见表1.1、表1.2。</p> <p style="text-align: center;">综合判定: 1#、2#空压机合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  (检测检验专用章) 签发日期: 2025年12月17日 </div>			
备注	/			

批准: *李峰忠*
日期: 2025.12.17

审核: *王松柏*
日期: 2025.12.16

主检: *苏景*
日期: 2025.12.16